

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

om rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser

Given i Helsingfors den 3 november 2006

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 d § 4 mom. i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976), sådant det lyder i lag 700/2006:

1 §

Rökrums konstruktion

Ett rökrum skall till sin konstruktion vara tätt.

Avståndet mellan rökrummets tak och dörrens övre kant skall vara minst 400 mm.

Ingången till rökrummet skall ordnas så att tobaksrök inte sprids utanför rökrummet.

2 §

Ventilation

Det skall alltid vara undertryck i rökrummet. Tilluften i rökrummet skall ledas från omkringliggande rum genom dörren eller strömningsanordningen för överluft.

Frånluftsflödet i ett rökrum skall vara minst 30 kubikdecimeter per kvadratmeter golvyta, i dörröppningen dock minst 180 kubikdecimeter per kvadratmeter dörröppning. Strömningsanordningen för överluft skall placeras så att luften avlägsnas effektivt från alla delar av rökrummet.

Frånluften skall ledas ut ovanför byggnadens yttertak via en separat kanal.

3 §

Tillsyn

Rökrummet skall kunna övervakas från utsidan.

Rökrummet eller frånluftskanalen skall förses med en fast mätanordning med vilken frånluftsflödet i rummet kan kontrolleras från utsidan.

Ventilationen i rökrummet skall kontrolleras regelbundet och bok skall föras över iakttagelserna.

4 §

Underhåll

En plan skall utarbetas för användning och underhåll av rökrummet. Av planen skall framgå konstruktionsvärdena, vad som skall kontrolleras och underhållas samt hur ofta underhållet ska ske. Planen skall fogas till planen för egenkontroll av rökrummet och

till fastighetens bruks- och underhållsanvisning.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Helsingfors den 3 november 2006

Omsorgsminister *Liisa Hyssälä*

Regeringssekreterare Liisa Katajamäki

Vad som bestäms i 2 § 3 mom. tillämpas inte på restauranger som har byggts innan denna förordning trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.